



मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

संदर्भ :- वाचा : महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९

अग्नि प्रतिबंधक ना-ह्रकत दाखला

दाखला देण्यात येतो की श्री. प्रितेनकुमार पवनकुमार ढंडरीया स.नं.३३३/१+२+३, प्लॉ.नं.१२+१३ व २३+२४, फा.प्लॉ.नं.१२, वर्धमान नगर, संगमेश्वर वार्ड, मालेगाव जि.नाशिक (एकुण प्लॉट क्षेत्रफळ १८६८.०२ चौ.मी.[As per 7/12] पैकी वापरातील बांधीव क्षेत्रफळ १०३१.९९ चौ.मी.) या ठिकाणी शैक्षणिक या प्रयोजनासाठी मागितलेल्या परवानगीनुसार सार्वजनिक दृष्टिकोणातून सदर ठिकाणी केलेल्या आग प्रतिबंधक व विमोचक उपाययोजनेची दि.३०/०३/२०२० रोजी तपासणी केली असता अस्तित्वात असलेली अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना कार्यान्वित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सबब उपरोक्त ठिकाणी लिटील एंजल इंग्लिश मिडीयम स्कूल या क्षेत्राकरिता खालील निम्नलिखित अटी शर्तीवर अग्नि प्रतिबंधक ना-ह्रकत दाखला देण्यात येत आहे.

- अटी व शर्ती -

- १) सदरचा दाखला हा मनपाने प्रमाणित केलेल्या नकाशा बरहुकूम बांधकामासाठी दिलेला आहे. मंजूर बांधकामाव्यतिरीक्त वाढीव बांधकाम व सामासिक अंतरातील बांधकाम, वापरात बदल केलेला असल्यास अशा अनधिकृत बदल झालेल्या इमारतीच्या भागास सदर दाखला लागू होणार नाही.
- २) दाखला घेतलेनंतर सदर इमारतीच्या बांधकामात व वापरात बदल करण्यात आल्यास किंवा वाढीव बांधकाम केल्यास असा केलेला बदल मनपा नगररचना विभागामार्फत मंजूर करून घ्यावा लागेल. तसेच केलेल्या बदलानुसार अग्निप्रतिबंधक व विमोचक उपाययोजनांमध्ये नियमानुसार फेरबदल करणे दाखलाधारकावर बंधनकारक राहिल.
- ३) तळघर (बेसमेंट) चा वापर मनपा विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय वापरांसाठीच करता येईल. अन्य वापरासाठी सदरचा दाखला लागू होणार नाही.
- ४) सदरच्या ठिकाणी इतर शीघ्र ज्वालाग्राही पदार्थ / द्रव्याचा साठा करण्यात येऊ नये.
- ५) सदर जागेतील विद्युत वायरींग शक्यतो ISI मटेरिअल मध्ये केलेली असावी. विद्युत वायरींगची उघडे जोड ठेवू नये. तसेच वापरात असलेली विद्युत साधने व उपकरणे स्पार्कप्रुफ असावीत.
- ६) सदर जागेत पोटमाळे नसावे. तसेच यापुर्वी मनपाच्या मंजुरीने पोटमाळा केलेला असल्यास त्याचा मानवी व इतर कामांसाठी गैरवापर करू नये.
- ७) रस्त्यात / जिना / पॅसेज / गेट या मार्गात कोणतेही अडथळे असू नये व हे मार्ग नेहमी मोकळे ठेवावेत.
- ८) सदरच्या ठिकाणी असलेली अग्निप्रतिबंधक व विमोचक उपाययोजना / साधन सामग्री आगीच्या वेळी कशी वापरावी याची माहिती परवानाधारक व तेथे काम करणारे कर्मचारी यांना असणे आवश्यक आहे.
- ९) महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मधील कलम ३ नुसार खालीलप्रमाणे अग्निविमोचक व अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे.

९.१ पाण्याचा साठा (२५,००० लिटर)

९.७ धुम्रपान निषेध फलक

९.२ होज रील होज

९.८ अग्निरोधके (फायर एक्सटिंग्विशर)

९.३ मॅन्युअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रीक फायर अलार्म सिस्टम

अ) Stored Pressure ABC Type

९.४ डाऊन कमर यंत्रणा

Fire Extinguisher 6 Kg - 6 Nos.

९.५ इलेक्ट्रीक पंप १ नग (१०० एल.पी.एम.)

ब) Sand Bucket - 4 Nos.

९.६ मार्ग दिशादर्शक फलक

- १०) ज्या जागेसाठी अग्निप्रतिबंधक ना-ह्रकत दाखला दिलेला आहे त्या ठिकाणी असलेली अग्निप्रतिबंधक व अग्निविमोचक उपाययोजना उपकरणे, बाहेर पडण्याचे मार्ग, पाण्याचा साठा, आपत्कालीन मार्ग इ. नेहमी सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये मालक / भोगवटादार / दाखला धारकाची असून त्याबाबत खात्री करून घेणेकामी वर्षातून किमान १ किंवा २ वेळा अचानक भेटी देवून तपासणीचे अधिकार महानगरपालिकेने राखून ठेवलेला आहे.

- ११) अग्निशमन विभागाने सुचित केल्यानुसार योग्य ती अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना केलेली नसल्यास अथवा केलेली उपाययोजना वापरण्यास योग्य (सुस्थितीत) ठेवलेली नाही असे निदर्शनास आल्यास अग्निशमन विभागाने दिलेल्या मुदतीत सदर उपाययोजना सुस्थितीत आणणे दाखला धारकावर बंधनकारक राहिल. तसे न केल्यास दाखला धारकाकडून नियमानुसार दंड वसूल करण्यात येईल किंवा महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मधील कलम ८, ३६, ३८ नुसार कारवाई करण्यात येईल.

जीवसंरक्षक उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम असलेबाबत विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र नमुना 'ब' माहे जानेवारी व माहे जुलै महिन्यात म.शासनाने नियुक्त केलेल्या लायसन्स अभिकरणामार्फत सादर करणे दाखला धारकावर बंधनकारक राहिल.

सदर दाखला संबंधित ठिकाणी केलेल्या अग्नि-प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना Active Fire Protection करिता दिलेला असुन Passive Fire Protection साठी लागू राहणार नाही. तसेच त्या अग्नि-प्रतिबंधक उपाययोजना कार्यक्षम ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित मालक / भोगवटाधारक / अभिकरण यांची असेल. त्यास अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही. बरील अटी-शर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरचा दाखला कोणतीही पुर्वसुचना न देता रद्द करणेत येईल.

सदरचा दाखला १ वर्ष कालावधीकरिता ग्राह्य राहिल.

ठिकाण :- मालेगाव

दिनांक :- ३०/०३/२०२०

बुक नं.७०५, पावती नं.७०४१४

रक्कम : ९,३६०/-

रक्कम : २०,६४०/- दि.२५/०६/२०१९ (नगररचना विभागाने कमी प्रतुल केलेली फी)



(Signature)
(पवार एस.डी.)

प्रमुख अग्निशमन अधिकारी

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

वार्षिक निरीक्षण व तपासणी नोंदी

अ. क्र.	वर्ष	वार्षिक निरीक्षण व तपासणी फी (किमान फी च्या १%)	फी भरल्याचा तपशिल बुक नं., पावती नं. व दिनांक	प्राधिकृत अधिकाऱ्याची सही
१)	दि. ३०/३/२०२१ ते दि. २५/३/२०२२ & दि. ३०/३/२०२२ ते दि. २५/३/२०२३	५०० + ५०० = १०००/-	६९ ६८०६ दि. १९/४/२०२२	<i>(Signature)</i> (पवार सजय दादाजी) प्रमुख अग्निशमन अधिकारी मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव
२)	दि. ३०/३/२०२३ ते दि. २५/३/२०२४	५००/-	५४४ ५४४०९ दि. ५/४/२०२३	<i>(Signature)</i> (पवार सजय दादाजी) प्रमुख अग्निशमन अधिकारी मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव

(Signature)
Managing Trustee
Little Angels School
Malegaon - 423 203

(Signature)
Headmistress
Little Angels School
Malegaon - 423 203